

疑義請求釋疑電傳表

收文者：國立海洋科技博物館籌備處

招標標的名稱：國立海洋科技博物館『主題館常設展廳配合展示裝修之消防設備增減及移位工程』

傳真機號碼：(02)2469-0507（本表不敷使用，請自行複印）

投標廠商疑義	籌備處說明
1. 綜合消防栓箱移位後之電源及水管來源是否由業主提供？ 2. 現場水管接頭為機械式，移位後之水管是否也使用機械式接頭？ 3. 撒水頭及火警探測器及火警中繼器廠牌型號為何？ 4. 系統施工前測試，若有漏水由誰負責維修？ 5. 現場尚未消檢及驗收，若有缺失，責任如何切割？ 6. 報價是否含消防設備變更簽證費用，報價單無此項。	1. 是 2. 請依現場為準 3. 請依現場為準 4. 施工前配合及協助業主依消防法規規定點交，點交後的缺失則為本工程責任 5. 施工前配合及協助業主依消防法規規定點交，點交後的缺失則為本工程責任 6. 報價包含報請消防局消防設備竣工查驗及設備師士的簽證費用

傳真日期：_____年_____月_____日，籌備處確認：_____

廠商書面回傳傳真號碼：____ (02)2698-4066_____