

疑義請求釋疑電傳表

收文者：國立海洋科技博物館籌備處

招標標的名稱：國立海洋科技博物館『主題館常設展廳配合展示裝修之消防設備增減及移位工程』

傳真機號碼：(02)2469-0507（本表不敷使用，請自行複印）

投標廠商疑義	籌備處說明
關於標單中第五項 避難逃生設備 1. 緊急照明燈移位 13WPL 燈壁掛式 AC220V 內置蓄電池 51 只 2. LED 型出口標示燈移位壁掛式 B 級 AC220V 內置蓄電池 11 只 3. LED 型避難方向指示燈移位壁掛式 B 級單面單向 AC220V 內置蓄電池 54 只 請問此三項是需新建置或只是配合圖面移位	設備新建置，電源管路需配合圖面移位

傳真日期：101 年 2 月 23 日，籌備處確認：_____

廠商書面回傳傳真號碼： 02-2910-3381 _____